

**Приложение 1**  
**к Акту обследования**  
**объекта социальной инфраструктуры**  
**к паспорту доступности**  
**объекта социальной инфраструктуры**  
**№ \_\_\_\_2\_\_ от "85/1" 17 декабря 2018 г.**

- 1. I. Результаты обследования:**
- 2. Территория, прилегающая к зданию**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
 Оныльская основная общеобразовательная школа (краткое название МБОУ «Оныльская ООШ»)  
 619673, Россия, Пермский край, Гайнский район, п. Оныл, ул. Школьная ба

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Норматив	Ссылка на норматив	Наличие элемента			Фактическое состояние	Выявленные нарушения и замечания	
				есть/нет	№ на плане	фото		Содержание	Значимо для инвалида (категория)

1.1.	Вход (входы) на территорию объекта	<p>Ширина прохода в ограждении должна быть не менее 0,9 м.</p> <p>Вход на участок следует оборудовать доступными для МГН, в том числе инвалидов-колясочников, элементами информации об объекте.</p>	<p>п. 5.1. СП 136.13330. 2012</p> <p>п.4.1.1 СП59.13330 2012</p>	<p>Есть</p> <p>Нет</p>		<p>При въезде на территорию объекта установлены раздвижные ворота, ведется видеонаблюдение, ширина проезда – 4,2 м. Ширина калитки 1,34 м</p> <p>Информация отсутствует.</p>	<p>Соответствует нормативу.</p> <p><b>Не соответствует нормативу.</b></p>	<p>К,О</p> <p>К,О,С,Г, У</p>
1.3.	Путь (пути) движения на территории	<p>- Перепад высот в местах съезда с тротуара на проезжую часть – не более 0,015м.</p> <p>- Маршрут движения должен быть ровным, без зазоров, предотвращающим скольжение.</p> <p>- Создание специальных участков для передвижения инвалидов.</p>	<p>п.4.1.10, п. 4.1.11 СП 59.13330 2012,</p> <p>п. 4.1.7 СП 59.13330 2012,</p> <p>п. 6.1.4. СП 140.1333 2012</p>			<p>Маршрут движения по территории ровный, без зазоров.</p>	<p>Соответствует нормативу.</p>	<p>К,О</p>

1.4	Ширина пешеходных путей.	От 1,2 м до 2,0 м.	п. 4.1.7 СП 59.13330 2012	Есть	-		Ширина пешеходных путей на территории от 1,32 м до 2,0 м.	Соответствует нормативу.	К
-----	--------------------------	--------------------	---------------------------	------	---	---	---	--------------------------	---

#### Работа по адаптации объектов

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию объекта.	Оборудовать входы схемами маршрутов движения по территории.	Организационные мероприятия.
<b>ОБЩИЕ требования к зоне</b>		Привести в соответствие установленным нормативам.	

