

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ»**

ОКРУЖНОЙ (КОМИ-ПЕРМЯЦКИЙ) ФИЛИАЛ

полное наименование, филиала

Юридический адрес: Россия, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
Адрес места осуществления деятельности: 619000, РОССИЯ, Пермский край, Кудымкар г, Яковкина ул, д.8.

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710044

**Протокол (акт)
санитарно-эпидемиологического обследования**

№ 42-04 от «09» февраля 20 26 г.

Мною (нами), врачом по общей гигиене Округного (Коми-Пермского) филиала ФБУЗ «Центр гигиены эпидемиологии в Пермском крае» Власовым Сергеем Владимировичем
(должность, Ф.И.О.)

в присутствии и.о. директора Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Оныльская основная общеобразовательная школа» Ефремовой Натальи Александровны
(должность, Ф.И.О.)

на основании предписания Коми-Пермского территориального отдела Управления Роспотребнадзора о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы № 10 от «19» января 2026 г., вх. № 34-ОФ от «19» января 2026 г.
(наименование, вх. № документа-основания, дата)

проведено санитарно-эпидемиологическое обследование зданий, строений, сооружений, помещений, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности отдыха детей и их оздоровления в организации отдыха и оздоровления с дневным пребыванием детей на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Оныльская основная общеобразовательная школа», по фактическому адресу: 619673, Пермский край, Гайнский район, п. Оныл, ул. Школьная, д. 6а.
(наименование объекта инспекции, адрес)

Цель обследования: установление соответствия (несоответствия) санитарным правилам и нормам:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Обследование проведено: дата «20» января 2026 года.

При обследовании установлено:

На базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Оныльская основная общеобразовательная школа» (далее – МБОУ «Оныльская ООШ») по фактическому адресу: 619673, Пермский край, Гайнский район, п. Оныл, ул. Школьная, д. 6а в период летних каникул планируется организация лагеря с дневным пребыванием детей (далее – Организация) с общим количеством детей – 40 человек. Планируемый возраст детей от 7 до 12 лет.

Согласно представленного приказа администрации школы от 30.01.2026 г. № б/н режим работы Организации с 09-00 ч. до 15-00 ч. с 2-х разовым горячим питанием (завтрак, обед), без

организации дневного сна. Согласно представленному режиму дня, перерыв между приемами пищи составляет 3,5 часа при норме не более 4 часов, что соответствует требованиям п. 1.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее – СП 2.4.3648-20).

Режим дня предусматривает максимальное пребывание детей на свежем воздухе, проведение оздоровительных (утренняя гимнастика, игры на воздухе), спортивных (игры, соревнования), культурных (конкурсы, игры, праздники) мероприятий, регулярное питание детей, что соответствует требованиям п. 2.10.3. СП 2.4.3648-20.

В соответствии с информационным письмом № б/н от 20.01.2026 г. занятия с использованием компьютерной техники не планируются. Использование открытого водного объекта для купания детей, плавательного бассейна не предусмотрено.

МБОУ «Онылская ООШ» по фактическому адресу: 619673, Пермский край, Гайнский район, п. Оныл, ул. Школьная, д. 6а имеет санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность за № 59.06.01.000.М.000116.05.21 от 27.05.2021г. о соответствии санитарным нормам и правилам.

В МБОУ «Онылская ООШ» созданы условия обеспечения доступности услуг детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья: предусмотрены условия для беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения маломобильных групп населения.

Территория образовательной организации благоустроена, имеет наружное электрическое освещение, ограждена забором и озеленена, что соответствует требованиям п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20. На территории выделены следующие зоны: физкультурно-спортивная зона, хозяйственная зона и зона отдыха.

В физкультурно-спортивной зоне оборудована площадка для подвижных игр. В зоне отдыха предусмотрена игровая площадка для подвижных игр, установлены скамьи для отдыха. Согласно акту испытания спортивного, игрового оборудования в спортзале и на территории школы, выполненному комиссией МБОУ «Онылская ООШ» от 19.01.2026 г. спортивное и игровое оборудование исправно и пригодно к эксплуатации.

В хозяйственной зоне для сбора твердых коммунальных отходов оборудована площадка с твердым покрытием, контейнеры оснащены крышками, что соответствует требованиям п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20. Вывоз ТКО осуществляет АО «Пермский региональный оператор ТКО» по договору № 407308 от 12.01.2026 г. на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с потребителем.

На момент санитарно-эпидемиологического обследования на территории лежит стойкий снежный покров.

Здание МБОУ «Онылская ООШ» 2-х этажное в деревянном исполнении 1978 года постройки. Согласно Акту технического осмотра зданий и сооружений, выполненному комиссией МБОУ «Онылская ООШ» от 05.08.2025 г., здания и сооружения находятся в удовлетворительном состоянии.

Входы в здание Организации оборудованы тамбурами, что соответствует требованиям п. 2.4.1. СП 2.4.3648-20.

Все основные помещения размещены в наземных этажах, что соответствует требованиям п. 2.3.1. СП 2.4.3648-20.

Подвальные помещения на момент санитарно-эпидемиологического обследования сухие, не содержат следы загрязнений, плесени и грибка, мусор отсутствует, что соответствует п. 2.3.1. СП 2.4.3648-20.

Для организации лагеря с дневным пребыванием в соответствии с п. 3.12.2. СП 2.4.3648-20 планируется выделить учебные кабинеты:

- в качестве игровых (отрядных) комнат – учебное помещение 2-4 классов (помещение № 1 по техническому паспорту), учебное помещение 1-3 класса (№ 2 по техническому паспорту), учебное помещение самоподготовки (№ 3 по техническому паспорту);
- спортивный зал (№ 25 по техническому паспорту);

- помещения пищеблока и обеденный зал (№№: 13, 14, 15, 16, 18 по техническому паспорту);
- гардероб (№№: 6, 7 по техническому паспорту);
- помещение для временной изоляции заболевшего ребенка (№ 4 по техническому паспорту).

Дополнительно имеются следующие помещения: кладовая спортивного инвентаря, санитарные узлы, помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов.

Расчетная наполняемость игровых комнат, составляет 40 человек, исходя из норматива 2,5 м² на 1 человека, согласно требованиям раздела VI табл. 6.1 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее СанПиН 1.2.3685-21), помещения для занятий кружков:

- кабинет № 28 (по техническому паспорту) площадью 33,6 м² на 13 человек;
- кабинет № 29 (по техническому паспорту) площадью 33,3 м² на 13 человек;
- кабинет № 3 (по техническому паспорту) площадью 35,3 м² на 14 человек.

Для организации физического воспитания детей и оздоровительных мероприятий в образовательном учреждении на базе МБОУ «Оныльская ООШ» имеется спортивный зал. Спортивный зал оборудован баскетбольными щитами с кольцами, стенками гимнастическими, турниками навесными и другим спортивным инвентарем. В соответствии с актом визуального осмотра спортивного зала и оборудования в нем, спортивной площадки и установленного оборудования, выполненного комиссией школы от 19.01.2026 г., оборудование исправно.

На момент санитарно-эпидемиологического обследования в учебных кабинетах установлена учебная мебель трех размеров, мебель промаркирована. Покрытие столов и стульев не имеет дефектов и повреждений, выполнено из материалов, устойчивых к действию влаги, моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п.2.4.3. СП 2.4.3648-20.

Для дезинфекции воздушной среды в учебных кабинетах, рекреациях, обеденном зале и других помещениях школы предусмотрено использование приборов по обеззараживанию воздуха, что соответствует требованиям п. 3.12.2. СП 2.4.3648-20. На момент обследования обеспечено наличие санитайзеров с кожным антисептиком при входе в учреждение, санитарных узлов, в обеденном зале, для проведения термометрии имеются бесконтактные термометры.

В здании МБОУ «Оныльская ООШ» на каждом этаже оборудованы отдельные туалеты для мальчиков и девочек, оборудованы кабинками с дверями без запоров. Количество санитарных приборов определено в соответствии с требованиями раздела VI табл.6.4. СанПиН 1.2.3685-21: не менее – 1 унитаз на 20 девочек, 1 умывальник на 30 девочек, 1 унитаз и 1 умывальник на 30 мальчиков. В санитарных узлах установлены педальные ведра, держатели для туалетной бумаги; рядом с умывальными раковинами размещены бумажные полотенца и электрополотенца, мыло. Санитарно-техническое оборудование исправно, без сколов, трещин и других дефектов. Все унитазы оборудованы сиденьями, допускающих их обработку моющими и дезинфицирующими средствами, что соответствует требованиям п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20. Для персонала выделен отдельный санитарный узел, оборудованный умывальной раковиной и унитазом.

Медицинский кабинет в школе не предусмотрен. На момент проведения санитарно-эпидемиологического обследования, в каждом помещении, предусмотренном для занятий с детьми, имеются медицинские аптечки для оказания первой медицинской помощи. Для временной изоляции заболевшего ребенка планируется использовать помещение № 4 по техническому паспорту, оборудованный умывальной раковиной с подводкой горячей и холодной воды.

Медицинское обслуживание детей организовано на базе Оныльского фельдшерско-акушерского пункта по договору с ГБУЗ ПК «Северная БКПО» № 47/21 от 11.01.2021г., ежегодно договор пролонгируется. Представлена лицензия на медицинскую деятельность ГБУЗ

ПК «Северная БКПО» № ЛО-59-02-002438 от 10 апреля 2020 года фактическому по адресу: 619673, Пермский край, Гайнский район, п. Оныл, ул. Советская, д. 10.

Материалы, используемые для внутренней отделки помещений, устойчивы к проведению уборки влажным способом и обработки дезинфицирующими средствами; потолки, стены и полы помещений гладкие, без нарушения целостности и признаков поражения грибом, что соответствует п.2.5.1., п.2.5.2., п.2.5.3. СП 2.4.3648-20, п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

Отделка помещений на день проведения санитарно-эпидемиологического обследования:

- учебные кабинеты, которые планируется использовать как игровые комнаты, помещение для временной изоляции заболевшего ребенка – стены и потолки окрашены вододисперсионной краской, полы покрыты линолеумом;
- спортивный зал – стены и потолок окрашены вододисперсионной краской, полы деревянные, окрашены масляной краской;
- санитарные узлы, помещение для приготовления дезинфицирующих растворов – стены и полы облицованы плиткой, потолки окрашены вододисперсионной краской;
- пищеблок – стены и полы облицованы плиткой, потолки окрашены вододисперсионной краской.

Питание обучающихся организовано самостоятельно на собственной базе. Столовая расположена на первом этаже здания, имеет отдельные входы для посетителей и загрузки пищевых продуктов. Представлены договоры на поставку продуктов питания:

- № 6 от 25.01.2026 г., № 24 от 30.10.2025 г. с ООО «Барс»;

- №: 25 от 01.09.2025 г. с ИП Гордеевой Е.А.

Обеденный зал имеет площадь 33,6 м², рассчитан на 48 посадочных мест, на одно посадочное место приходится 0,7 м², при норме не менее 0,7 м², что соответствует требованиям раздела VI табл. 6.1 СанПиН 1.2.3685-21. Условия для соблюдения детьми правил личной гигиены созданы – при входе в обеденный зал установлены 3 умывальные раковины: 1 раковина на 16 посадочных мест при норме не менее 1 раковина на 20 мест, что соответствует требованиям раздела VI табл. 6.4 СанПиН 1.2.3685-21.

Умывальные раковины обеспечены диспенсерами с жидким мылом, 2 электрополотенцами. Имеются дозаторы с кожным антисептиком для обработки рук.

Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столами, стульями) с покрытием, позволяющим проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.4.6.3. СП 2.4.3648-20.

В соответствии с п. 2.3.3. СП 2.4.3648-20, п.п. 2.5., 3.3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 по объемно-планировочному решению и имеющемуся оборудованию работа пищеблока возможна на полуфабрикатах.

Объемно-планировочные и конструктивные решения помещений пищеблока предусматривают последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а так же встречного движения посетителей и персонала, что соответствует требованиям п. 2.3.3. СП 2.4.3648-20, п. 2.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В составе пищеблока выделены следующие цеха: горячий цех, разделенный на зоны: раздаточная, зона приготовления холодных закусок, зона для работы с тестом, зона для хранения и нарезки хлеба; цех для работы с мясными и рыбными полуфабрикатами с зоной обработки яиц; цех для работы с овощными полуфабрикатами; помещение для холодильного оборудования, кладовые для сухих продуктов и овощей, моечная столовой посуды, моечная кухонной посуды, моечная для тары, кабинет заведующей.

В производственных помещениях пищеблока установлены моечные ванны и умывальные раковины для мытья рук персонала с подводкой горячей и холодной воды через смесители. Горячее водоснабжение обеспечивается за счет установленного водонагревателя, что соответствует требованиям п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20.

Помещения пищеблока оснащены необходимыми техническими средствами: холодильным, тепловым, моечным оборудованием, инвентарем, посудой для соблюдения технологии приготовления блюд, режима обработки, условий хранения пищевой продукции, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Для полуфабрикатов и готовой к употреблению пищевой продукции используется раздельное технологическое и холодильное оборудование, производственные столы, промаркированный разделочный инвентарь и кухонная посуда. Разделочный инвентарь для полуфабрикатов и готовой продукции обрабатывается и хранится раздельно. Мытье столовой посуды проводится отдельно от кухонной посуды, что соответствует требованиям п. 3.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Для обеззараживания воздуха в зоне приготовления холодных блюд и порционирования блюд установлена бактерицидная установка для обеззараживания воздуха, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, п.2.14. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Оборудование, инвентарь, посуда выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а так же предусматривают возможность их мытья и обеззараживания; посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

На момент проведения санитарно-эпидемиологического обследования все технологическое и холодильное оборудование исправно, представлен Акт проверки теплового, технологического, холодильного оборудования, выполненный комиссией МБОУ «Онылская ООШ» от 19.01.2026 г., что соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, п.2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Здание МБОУ «Онылска ООШ» оборудовано системой централизованного холодного водоснабжения по договору № 5 от 12.01.2026 г. с МКУ «Отдел ЖКХ». Холодной и горячей водой обеспечены санитарные узлы, помещение для приготовления дезинфицирующих растворов, обеденный зал, помещения пищеблока, помещение для временной изоляции заболевшего ребенка, что соответствует требованиям п. 2.6.5. СП 2.4.3648-20.

Здание МБОУ «Онылская ООШ» оборудовано сетью внутренней канализации в герметичную емкость накопителя с последующим вывозом стоков из накопителя. Оказание услуг по очистке и вывозу ЖБО осуществляется по договору о проведении работ по вывозы жидких бытовых отходов № 18 от 22.05.2023 г. с частным лицом Поповским А.А., договор ежегодно пролонгируется.

Согласно Акту проверки герметичности емкости накопителя, выполненному комиссией МБОУ «Онылская ООШ» от 19.01.2026 г., емкость накопителя герметична.

Согласно Акту проверки канализации, выполненному комиссией МБОУ «Онылская ООШ» от 19.01.2026 г. система канализации находится в исправном состоянии.

В ходе проведения санитарно-эпидемиологического обследования были отобраны пробы воды для питьевых нужд в моечной в зоне для мытья столовой посуды пищеблока МАОУ «Белоевская СОШ». Вода по микробиологическим показателям (E.coli, Enterococcus, колифаги, обобщенные колиформные бактерии, общее микробное число(ОМЧ) при 37°C) соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к качеству и безопасности воды питьевого водоснабжения, что соответствует требованиям п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20, раздела III, таблица 3.5. СанПиН 1.2.3685-21. (протокол испытаний Объединенного Испытательного лабораторного центра Северного и Окружного (Коми-Пермяцкий) филиалов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» №: 59-01-04/00104-26 от 26.01.2026 г. (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21HE30)).

Питьевой режим организуется посредством стационарного питьевого фонтанчика, что соответствует требованиям п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20. Замена фильтров питьевого фонтанчика проводится согласно установленного ресурса, не реже 1 раза в год. Представлен Журнал по санитарной обработке питьевого фонтанчика.

Основные помещения МБОУ «Онылская ООШ» обеспечены боковым естественным освещением что соответствует требованиям п. 2.8.4. СП 2.4.3648-20. В качестве

солнцезащитных устройств используются жалюзи, что соответствует требованиям п. 2.8.4. СП 2.4.3648-20. В качестве источников освещения используются потолочные светильники с люминесцентными лампами, что соответствует требованиям п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20. Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии.

Неисправные и перегоревшие люминесцентные лампы хранятся в специально выделенном помещении в закрывающемся контейнере. Утилизацией неисправных и перегоревших ламп занимается специализированная организация ООО «Ультра-Ком» по договору № 5913/2021 от 08.07.2021 г. ежегодно пролонгируется, что соответствует требованиям п. 2.8.10. СП 2.4.3648-20.

В ходе проведения санитарно-эпидемиологического обследования проведены замеры уровня искусственной освещенности в кабинетах №№: 1, 2 (по техническому паспорту). Уровень искусственной освещенности в данных помещениях соответствует гигиеническим требованиям, предъявляемым к искусственному освещению организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, что соответствует требованиям п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20, п. 144, раздела V, таблицы 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 (протокол испытаний Объединенного Испытательного лабораторного центра Северного и Окружного (Коми-Пермский) филиалов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № П7#32.26 от 30 января 2026 г. (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21HE30).

Отопление в здании МБОУ «Оныльская ООШ» автономное (от собственной котельной, находящейся на балансе школы, вид используемого топлива – дрова). Отопительные приборы представлены радиаторами. Ограждающие устройства отопительных приборов выполнены из материалов, безвредных для здоровья детей, что соответствует требованиям п. 2.7.5. СП 2.4.3648-20. Контроль температуры воздуха в учебных помещениях осуществляется с помощью бытовых термометров, что соответствует п. 2.7.3. СП 2.4.3648-20.

В ходе проведения санитарно-эпидемиологического обследования проведены замеры параметров микроклимата (температура воздуха, относительная влажность воздуха) в кабинетах №№: 1, 2 (по техническому паспорту). Параметры микроклимата в данных помещениях соответствуют гигиеническим требованиям, предъявляемым к параметрам микроклимата организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, что соответствует требованиям п. 2.7.1. СП 2.4.3648-20, п. 98, раздела V таблицы 5.34 СанПиН 1.2.3685-21 (протокол испытаний Объединенного Испытательного лабораторного центра Северного и Окружного (Коми-Пермский) филиалов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № П7#33.26 от 30 января 2026 г. (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21HE30).

Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года, что соответствует п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20.

Здание МБОУ «Оныльская ООШ» оборудовано вытяжной системой вентиляции с естественным побуждением посредством вентиляционных каналов. Помещения пищеблока оборудованы вытяжной системой вентиляции с механическим побуждением. На момент санитарно-эпидемиологического обследования вытяжные вентиляционные решетки не содержат следов загрязнений, что соответствует п. 2.11.8. СП 2.4.3648-20.

Над технологическим оборудованием пищеблока, являющимся источником выделений тепла, влаги, пыли (мучной): производственные ванны для мытья столовой посуды, кухонной посуды, производственные плиты, стол для работы с тестом) оборудованы локальные вытяжные системы вентиляции в зоне максимального загрязнения.

Обследование технического состояния систем вентиляции с проведением инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха (ревизия, очистка и контроль эффективности) проводилось 14.12.2021 г. Согласно акту аэродинамических испытаний эффективности систем вентиляции в здании МБОУ «Оныльская ООШ» № б/н от 14.12.2021 г., выданного ООО «Компания Вентстрой», система вентиляции работает удовлетворительно.

стр. 7 из 7